


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Новосёловский детский сад «Красная шапочка»

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности
при проведении ремонтных работ
в детском саду**

пгт.Новосёловское

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Новосёловский детский сад
«Красная шапочка»
Г.В.Пилержинская
2022г.



Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в детском саду

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в ДОУ устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в детском саду и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией по пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в ДОУ следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. Приказом по ДОУ должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.

1.4. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.

1.5. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.

1.6. Лица, виновные в нарушении (невыполнении) инструкции по пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в детском саду, требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением строительно-монтажных работ в ДОУ

2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ, подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

2.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в РФ, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.

2.4. Места проведения пожароопасных работ в ДОУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.

2.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

3.1. При проведении пожароопасных работ в ДОУ запрещается:

- присутствие детей в дошкольном образовательном учреждении;
- приступать к работе при неисправном оборудовании;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях и изделиях;
- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;
- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;

«	20	г.
«	20	г.
«	20	г.
«	20	г.
«	20	г.

С инструкцией ознакомлены

Ответственный за пожарную безопасность _____

Григорьев / *Яковлева*

- по прибытии средствами пожарного подразделения руководителем тушения пожара о причинах пожара, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.
- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожарного подразделения
- принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации; сообщить свою фамилию), поставить в известность руководителя работ (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (5.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: сообщить свою фамилию), поставить в известность руководителя работ (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану)

5. Порядок действий при пожаре

- 4.1. По окончании работ необходимо убрать оборудование и материалы. Осмотреть место проведения пожароопасных работ.
- 4.2. Осмотреть место проведения работ.
- 4.3. Провести дополнительный осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.

4. Требования пожарной безопасности по окончании проведения строительных-монтажных работ

- При выполнении работ необходимо руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении строительных-монтажных работ в ДОО (детском саду), а также инструкциями по охране труда при выполнении пожароопасных работ и работе с оборудованием.
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
- хранить расходные материалы в количестве более нормативных требований в горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов; паровозилиции на кровле, наклейке полов и отделе помещений с применением одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и месте проведения работ;

ПОДПИСАНО

Ирина

Заведующий МБДОУ «Новоселовский
детский сад «Красная шапочка»»

Г.В. Пилержинская

